

ASTRO®

PFP FR TULETÖKKEKIT

0843-CPR-0488

1. Tootetüübi unikaalne identifikatsioonikood:

Astro PFP FR Putty Seal

2. Tüübi-,partii-või seerianumber vastavalt Artikkel 11(4) kohaselt nõutule:

Vaata toote pakki pealt kood

2.1 Astro PFP FR Putty Seal, toodetakse Ø 15mm läbimõõduga läbiviikudele, 4mm padjad elektri- ja kraanivee pistikupesadele.

2.2 Kaaskõlastuses artikliga 11(4) kõikidele toodetele on tehtud toote kood, tootmis kuupäev ja kõik tootmis protsessid on jälgitav läbi Polyseam Factory Production controls (FPC) mida hoitakse toote tehnilistel lehtedel.

3. Ehitustoote ettenähtud kasutus või kasutused, kooskõlas kohaldatava harmoniseeritud tehnilise kirjeldusega, nagu ette nähtud tootja poolt, ja vastavalt kohaldatavale Euroopa hindamisdokumendile (Hereinafter EAD): ETAG 026-2 (läbiviigu tihendus).

3.1 Astro PFP FR Putty Seal on painduv padi või nõör mida kasutatakse tule tõkkistuseks seina konstruktsioonidele kui seal on avadega torude läbiviigud, elektri- ja kraanivee pistikupesadesse mõlemal seina poolel, ja üksikute juhtmete läbiviikudel mille läbimõõt on kuni 21mm.

3.2 Konstruktsiooni spetsiifilised elemendid, millele toodet Astro PFP FR Putty Seal võib kasutada läbiviikude tihendamiseks, on järgmised:

Painduv sein: Seina minimaalne paksus peab olema 100 mm ja need koosnevad mõlemalt küljelt voorderdatud terasest naastudega, vähemalt 2 kihi paksusega 12,5 mm.

Jäigad seinad: Seina minimaalne paksus peab olema 100 mm (see peab sisaldama betooni, poorbetooni või müüritist, minimaalse tihedusega 650 kg / m3).

Tugikonstruktsioon tuleb klassifitseerida vastavalt punktile EN 13501-2 vajaliku tule kvalifikatsiooniga.

3.3 Selle Euroopa tehnilise hinnangu sätted Astro PFP FR Putty Seal kohta eeldatavalt 50-aastase kasutuseaga on kehtiv kui pakendi / veo / ladustamise / paigaldamise / kasutamise / parandamise tootekirjelduses sätestatud tingimused on kohatud. tööea kohta antud märkusi ei saa tõlgendada tootja antud garantiina, vaid neid tuleb käsitleda ainult kui vahendit, mis võimaldab valida õigeid tooteid, lähtudes ehitustööde eeldatavast majanduslikult mõistlikust tööajast.

3.4 Tüüp Z2: Mõeldud kasutuseks sise tingimustes niiskustasemega alla 85 % RH, välja arvatud temperatuurid allpool 0°C, ilma kokkupuuteta vihma ja UV kiirgusega.

4. Nimi, registreeritud ärinimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress vastavalt artikli 11(5) kohaselt nõutule::

Astroflame (Fire Seals) Ltd.
Intumescent House
Unit 8, The IO Centre,
Stephenson Road, Segensworth
Fareham, England PO15 5RU

5. Volitatud esindaja:

N/A

6. Ehitustoodete kvaliteedi hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemide vastavus lisas V toodule:

AVCP-System 1

7.Ühtlustatud standard:

N/A

8. Toimivusdeklaratsiooni puhul, mis puudutab ehitustoodet, millele on välja antud Euroopa Tehniline hinnang:

Käesolev toimivusdeklaratsioon on koostatud kooskõlas punktis 6 sätestatud suunistega ETAG 026 part 2 (penetration seals).

ETA 19/0006 valmistatud UL International (UK) Ltd poolt teavitatud asutus 0843. EC Vastavussertifikaat 0843-CPR-0488.

DECLARATION OF PERFORMANCE

Ehitus toote deklaratsioon - (EU) 305 2011

**ASTRO®****PFP FR TULETÖKKEKITT****0843-CPR-0488**

9. Deklareeritud toimivus:

Toote tüüp: Putty		Ettenähtud kasutus: Läbiviigu tihendus
Põhiomadused	Toimuvus	Testi standard
Tuletundlikkus	NPD	EN 13501-1
Tulepüsivus	ETA 19/0006 Annex A	EN 13501-2
Õhuläbilaskvus	NPD	EN 1026:2000
Vee läbilaskvus	NPD	ETAG 026-2, Annex C
Ohtlikud ained	Tootmise käigus kinnitame, et selle toote paigaldamise või kasutamise ajal ei eraldu ohtlikke aineid. Vaadake ohutuskaarte.	
Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus	NPD	EOTA TR 001:2003
Vastupidavus löökidele / liikumisele	NPD	EOTA TR 001:2003
Haardumisomadused	NPD	EOTA TR 001:2003
Õhu heli omadused	NPD*	EN 10140-2
Vibreeriv heli omadused	NPD	EN 10140-3
Soojus omadused	NPD	EN 12664, EN 12667 or EN 12939
Veeauru läbilaskvus	NPD	EN ISO 12572, EN 12086
Vastupidavus ja kasutatavus	Z ₂	ISO 8339:2005, ISO 9046:2004 & ISO 7389

*Astro PFP FR Putty Padjad on testitud vastavalt - BS EN ISO 140-3:1995. Tulemus: 67 (-2;-7)Rw (C;Ctr) (dB).

10. Punktides 1 ja 2 määratletud toote tehnilised omadused vastavad punktis 6 deklareeritud omadustele.
Toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Signed on the behalf of the manufacturer by:

P.Kieser - Managing Director 7/2/2019

(Place of signature : Segensworth Fareham)

C.Dickens - Technical Managing 7/2/2019