

**ASTRO X SERIES®****CE TULETÖKKEMÄHIS****1121-CPR-JA5083****1. Tootetüübi unikaalne identifikaatsioonikood:**

XSPW

**2. Tüübi-, partii- või seerianumber vastavalt Artikkel 11(4) kohaselt nõutule:**

Vt ETA 15/0619 : Vt tootel märgitud partiinumbrit

**3. Ehitustootete ettenähtud kasutus või kasutused, vastavalt rakendatavatele ühtlustatud tehnilistele nõuetele:**

Tulekaitse- ja tuletõkketooted läbiviigule, vt ETA 15/0618

|                 |                        |                                          |
|-----------------|------------------------|------------------------------------------|
| Toru läbiviigud | Isoleerimata plasttoru | Kasutusala peab järgima ETA 15/0618 sisu |
|-----------------|------------------------|------------------------------------------|

**4. Nimi, registreeritud ärinimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress vastavalt artikli 11(5) kohaselt nõutule:**

Astroflame Fireseals Ltd, Unit 8, The I O Centre, Stephenson Road, Segensworth, Fareham Hampshire, PO15 5RU

**5. Volitatud esindaja: N/A****6. Ehitustootete kvaliteedi hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid vastavalt Lisas V toodule:**

AVCP - süsteem 1

**7. Ühtlustatud standard: N/A****8. Toimivusdeklaratsiooni puhul, mis puudutab ehitustoodet, millele on välja antud Euroopa tehniline hinnang:**

Warrington Certification Limited poolt välja antud Euroopa tehniline hinnang - ETA 15/0618 ETAG 026 osa 1 Üldised tuletõrje tooted alusel ning ETAG 026 osa 2 tulekaitse- ja tuletõkketooted ning välja antud vastavustunnistus 1121-CPR-JA5083

**9. Deklareeritud toimivus:**

| Põhiomadused            | Toimivus/Ühtlustatud tehnilised nõuded                                                                                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuletundlikkus          | Klass E vastavalt EN13051-1                                                                                                  |
| Tulekindlus             | Tulekindlustoimivus ning kasutusala vastavalt EN13501-2<br>Vt ETA 15/0618 punkt 3.2 - Lisa A                                 |
| Ohtlikud ained          | Vt ETA 15/0618 Punkt 3.5                                                                                                     |
| Hooldus ja vastupidavus | Z1 (0/+40oc) ette nähtud kasutamiseks kõrge niiskusega (85%) sisetingimustes vastavalt EOTA tehnilistele dokumentidele TR024 |
| Muu                     | Ei kohaldata / toimivust ei ole määratud                                                                                     |

**10. Punktides 1 ja 2 märgitud toote toimivus on kooskõlas punktis 6 deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 märgitud tootja ainuvastutusel.**

Allkirjastanud tootja eest ja tema nimel:

*P. Kieser*

30/09/2015

*C. Dicken*

30/09/2015

.....  
P.Kieser - Tegevdirektor.....  
C.Dickens - Tehniline juht
 Astroflame  
 Ltd Unit 8, The I O  
 Centre Stephenson  
 Road Segensworth,  
 Fareham Hampshire,  
 PO15 5RU

 Tel: +44 (0) 1329 844500  
 Faks: +44 (0) 1329 844600  
 E-post: sales@astroflame.com  
 Veebileht: www.astroflame.com
