

ASTRO**HPE SEALANT****2812-CPR-JA5024**

- Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood:**
HPE
- Tüüp, partinumber või seerianumber vastavalt punktile 11(4):**
Vaata ETA 20/1090 : Vaata koodi tootelt.
- Toote otstarve/otstarbed vastavalt kohanduvale ühtsele tehnilisele kirjeldusele:**
Tule levikut tõkestavad tooted läbiviikudele, vaata ETA 20/1090

Toru läbiviigud	Soojustatud ja soojustamata plasttorud, soojustatud metalltorud	Kasutusala peab vastama ETA 20/1090 sisule.
Kaabli läbiviigud	Kaablid	Kasutusala peab vastama ETA 20/1090 sisule.

- Nimi, registreeritud nimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress nagu nõutud punktis 11(5):**
Astroflame Fireseals Ltd, Unit 8, The I O Centre, Stephenson Road, Segensworth, Fareham Hampshire, PO15 5RU

- Volitatud esindaja:** puudub

- Vastavalt Lisale V kasutatud ehitusmaterjali hindamise süsteem või süsteemid:** AVCP – System 1

- Ühtne standard:** puudub

- Juhul kui antakse välja ehitusmaterjali puutuv toimivusdeklaratsioon, mille jaoks Euroopa Tehniline Hinnang välja antud:**
ETA Danmark välja antud Euroopa Tehniline Hinnang – ETA 20/1090 EAD 350454-00-1104 2011 tule tõkestamise ning sulgemise tooted & välja antud vastavussertifikaat 2812-CPR-JA5024

9. Avaldatud jõudlus:

Peamised tunnused	Jõudlus/ühtne tehniline kirjeldus
Reaktsioon tulega	Klass C vastavalt EN13501-1, punkt 3.1
Tulekindlus	Tulekindlus ja kasutusala vastavalt EN13051-2 Vt ETA 20/1090, punkt 3.2 – Lisa C
Õhu läbilaskvus	Katsetatud vastavalt EN 1026, vt ETA 20/1090, punkt 3.3 (Rõhk 50 Pa) – 0.2(m ³ /h), (rõhk 600 Pa) – 2.4 (m ³ /h)
Ohtlikud ained	Vt ETA 20/1090, punkt 3.5
Õhumüra isolatsioon	Testitud vastavalt EN ISO 10140-2010 & EN ISO 717-1, vt TDS AFHPE – Rw (C;Ctr) 64 (G; -2) dB
Hooldamine ja vastupidavus	Z ¹ (0/+40°C) mõeldud kasutamiseks kõrge niiskustasemega (85%) Sisetingimustes vastavalt ETOA tehnilistele dokumentidele TR024, punkt 3.12
Muu	Puudub/Ei ole määratud

- Punktides 1 ja 2 näidatud jõudlus on vastavuses jõudlusega punktis 6. Antud toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 välja toodud tootja vastutusel.**

Allkirjastanud tootja poolt:



P.Kieser - Tegevdirektor

03/03/2021



C.Dickens - Tehniline juht


 Astroflame Ltd
 Unit 8, The I O Centre
 Stephenson Road
 Segensworth, Fareham
 Hampshire, PO15 5RU

 Tel: +44 (0) 1329 844500
 Fax: +44 (0) 1329 844600
 Email: sales@astroflame.com
 Web : www.astroflame.com
