

**ASTRO X SERIES®****TULETÖKKEPADI****2531-CPR-CXO10300****1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood:**

XSPIL

**2. Kasutusvaldkond:**

Tulekahju ja/või tulekaitse või toimivuse kohta ETA-21/0317 ja EAD 350454-00-1104.

**3. Tootja:**

Astroflame Fireseals Ltd, Unit 8, The I O Centre, Stephenson Road, Segensworth, Fareham Hampshire, PO15 5RU

**4. Ei ole kohaldatav****5. System/s of AVCP: AVCP - System 1****6b. European Assessment Document: EAD 350454-00-1104 - September 2017****European Technical Assessment: ETA-21/0317****Technical Assessment Body: ETA Danmark****Notified Body/ies: 2531****7. Declared performance:**

Olulised omadused	Toimivus/Harmoneeritud tehniline kirjeldus
<b>Reaktsioon tulele</b>	Class F vastavalt EN13501-1
<b>Reaktsioon tulele</b>	Tulekindlus ja kasutusala vastavalt standardile EN13501-2 Vt ETA 21/0317 punkt 3.2 – lisa C
<b>Õhu läbilaskvus</b>	Testitud vastavalt standardile EN 1026, vt ETA 21/0317 punkt 3.3
<b>Ohtlikud ained</b>	Vaata ETA-21/0317 Clause
<b>Heliisolatsioon</b>	3.5 Testitud vastavalt EN ISO 10140-2:2010 & EN ISO 717-1 See ETA 21/0317 Clause 3.9 - Rw (C;Ctr) = 33 (G;-2) dB
<b>Teenindus ja vastupidavus</b>	Z1 (0/+400c) mõeldud kasutamiseks kõrge õhuniiskusega (85%) sisetingimustes vastavalt EOTA tehnilistele dokumentidele TR024
<b>Muu</b>	Not applicable/No performance determined

**8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiaalne tehniline dokumentatsioon: ETA 21/0317****Otselink: [www.astroflame.com](http://www.astroflame.com)****Tootja poolt allkirjastanud:**


P.Kieser - Managing Director 17/02/2022

(Place of signature : Segensworth Fareham)



C.Dickens - Technical Managing 17/02/2022